

Ssz	Audit dátuma	Audit jellege B-T; B-R; K-T; K-R;	Szervezeti egység	Státusz	A megállapítás leírása	Kategória	Auditor neve	A nemmegfelelőség alapvető okainak vizsgálata, felelősök azonosítása a szervezeti egységen belül	A nemmegfelelőség okának megszüntetésére hozott javító intézkedés	A javító intézkedések végrehajtásának határideje	Elfogadás dátuma
1.	2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Magas arzéntartalmú ivóvíz	Intézkedés köteles	SZZS	Ivóvíz minőség javító program végrehajtása	Pályázatfigyelés	2010-12-31	
2.	2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Szennyvíz közműhálózat hiánya	Intézkedés javasolt	SZZS	Szennyvíz közmű hálózat kiépítése	Pályázatfigyelés	Folyamatos	
3.	2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Viszonylag magas talajerózió	Intézkedés javasolt	SZZS	Védő erdősávok telepítése	Pályázatfigyelés	Folyamatos	
4.	2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Magas arzéntartalmú ivóvíz	Intézkedés köteles	SZZS	Ivóvíz minőség javító program végrehajtása	Pályázatfigyelés	2010-12-31	
5.	2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Szennyvíz közműhálózat hiánya	Intézkedés javasolt	SZZS	Szennyvíz közmű hálózat kiépítése	Pályázatfigyelés	Folyamatos	
6.	2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Viszonylag magas talajerózió	Intézkedés javasolt	SZZS	Védő erdősávok telepítése	Pályázatfigyelés	Folyamatos	

Audit dátuma	Audit jellege B-T; B-R; K-T; K-R;	Szervezeti egység	Státusz	A megállapítás leírása	A lezárást végző auditor neve	Auditor igazolása a javító intézkedésekről és azok hatékonyságáról	A lezárást végző neve	A lezárás dátuma
2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Magas arzéntartalmú ivóvíz				
2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Szennyvíz közműhálózat hiánya				
2010-01-08	K-T	Egész cég	Nyitott	Viszonylag magas talajerózió				
2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Magas arzéntartalmú ivóvíz				
2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Szennyvíz közműhálózat hiánya				
2010-07-09	K-T	Egész cég	Nyitott	Viszonylag magas talajerózió				